

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Самарской области,  
ул. Балаковская, 45 «А», г. Самара, 443076. Тел. 8(846)266-72-69.**

**Предписание № 152 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 119  
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, филиала, иного учреждения (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области - (главного государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) Мамыкина А.С. № 152 от 28.01.2020 года, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. 03.03.2020 г., с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. 10.03.2020 г., проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору)

(должность, инициалы, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора по пожарному надзору, производственного) проверки)  
лейтенантом внутренней службы Пижамовым Олегом Юрьевичем, частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 119 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ЧДОУ «Детский сад № 119 ОАО «РЖД»), расположенного по адресу: 443076, г. Самара, ул. Балаковская, 12

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором ЧДОУ «Детский сад № 119 ОАО «РЖД» Чукалиной Т.И.

(указываются должность, фамилия, инициалы, отчество (последнее – при наличии), имя, участвующий в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности и места их выявления	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Дверь прачечной на 1-ом этаже выполнена не в противопожарном исполнении, с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 4 ст. 16.1 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 и ч.3 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 69 «О пожарной безопасности». (Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года) ст.1. В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия: нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности; ст. 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности; <b>СП 21-01-97*</b> и <b>7.4 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</b> (введены в действие с 01.01.1998 года постановлением Министерства строительства России от 13.02.1997 г. №18-7) пункт 7.4 Части зданий и помещений различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. <b>СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям</b> п. 5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 панели, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях 1 степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).	01.12.2020	
2	На 1-ом этаже, на двери прачечной, не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	<b>Нарушение:</b> ППР п. 20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.12.2020	

*Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.*

*При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.*

*В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:*

*собственники имущества;*

*руководители федеральных органов исполнительной власти;*

*руководители органов местного самоуправления;*

*лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;*

*лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;*

*должностные лица в пределах их компетенции;*

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по г.о. Самара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области  
(государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору)  
лейтенант внутренней службы Пижамов Олег Юрьевич

«10» марта 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор ЧДОУ «Детский сад № 119 ОАО «РЖД»  
Чукалина Т.И.

(должность, фамилия, инициалы)

  
(подпись)

«10» марта 2020 г.

