

Куйбышевский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному
транспорту
443030 г. Самара, ул. Чернореченская, 1

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор № 6**

«06» марта 2020 г.
(дата выдачи)

443030 г. Самара, ул. Чернореченская, 1
(место выдачи)

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 119 Открытого акционерного общества "Российские железные дороги", ИНН 6318139968, ОГРН 1046300782692

При проведении планового контрольно-надзорного мероприятия на основании: распоряжения от "22" января 2020г. № 61/08 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту — заместителя главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации в отношении: Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 119 Открытого акционерного общества "Российские железные дороги", ИНН 6318139968, ОГРН 1046300782692 юридический адрес: 443076 г. Самара, ул. Балаковская, 24а, фактические адреса: 443076 г. Самара, ул. Балаковская, 24а, 443070 г. Самара, ул. Балаковская, 12

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, указанные в акте проверки № 61/08 от 06.03.2020г.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. По адресу: г. Самара, ул. Балаковская, д. 24А.

• В соответствии с п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на пищеблоке моечную ванну для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока, а также моечную ванну для разделки мяса и рыбы подключить к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки.

2. По адресу: г. Самара, ул. Балаковская, д. 12.

• В соответствии с п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на пищеблоке моечную ванну для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока, а также моечную ванну для разделки мяса и рыбы подключить к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки.

срок до 18 мая 2020 г.

Информацию о выполнении предписания представить в Куйбышевский территориальный отдел по адресу: ул. Чернореченская, 1, г. Самара, 443030, или на электронный адрес kbshto@mail.ru до 18 мая 2020 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Частное дошкольное образовательное учреждения "Детский сад № 119 Открытого акционерного общества "Российские железные дороги", ИНН 6318139968, ОГРН 1046300782692

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой ответственность по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)»

Непредставление или несвоевременное представление, либо представление (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет за собой ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Заместитель начальника Куйбышевского
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по железнодорожному транспорту



Максим Владимирович Артемьев

Предписание получил: 06.03.2020г.  Чукалина Татьяна Ивановна заведующая
ЧДОУ «Детский сад № 119 Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
(трудовой договор № 1 от 18.01.2019г. на основании приказа приказ по личному составу № 8 от
17.01.2019г.)